



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@mchs-18.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов
427439, г. Воткинск, ул. Королева, 2, телефон (факс) 8(34145) 3-35-20
e-mail: votgpn@mchs-18.ru

г. Воткинск

«07» июня 2021 г.

Предписание № 7/1/1-3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Зюзинская средняя общеобразовательная школа» - директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зюзинская средняя общеобразовательная школа» Кожевниковой Лидии Вениаминовне

*полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения № 41/7 от «11» мая 2021 г., выданного главным государственным инспектором города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору Сидоровым Евгением Михайловичем ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч. 00 мин. «25» мая 2021 г. по 16 ч. 00 мин. «07» июня 2021 г. проведена плановая выездная проверка объекта(ов) защиты: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зюзинская средняя общеобразовательная школа» (юридический адрес: Удмуртская Республика, Шарканский район, с. Зюзино, ул. Мира, 30), осуществляющего свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, Шарканский район, с. Зюзино, ул. Советская, 16.

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектора города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору Сушков Роман Владимирович

совместно с: директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зюзинская средняя общеобразовательная школа» Кожевниковой Лидией Вениаминовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания.	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1/1/1	Здание детского сада не обеспечено источниками	ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 4 п. 4; ст. 62; СП 8.13130.2020 г. п. 5.2-таблица 2 (СНиП 2.04.02-84* п. 2.11, п. 9.28, п.	до 01.05.2022 г.	

	<p>наружного противопожарного водоснабжения. Имеющиеся пожарные водоемы не заполнены водой. (Водонапорная башня не обеспечивает нормативное количество запаса воды для целей пожаротушения)</p>	2.13)		
I/1/2	<p>Для отделки помещения музыкального (физкультурного) зала использован линолеум с показателями пожарной опасности КМ 5</p>	<p>ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 134 п. 8 «Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольных образовательных организациях должна быть выполнена из материала класса КМ0 и (или) КМ1»</p>	до 01.05.2022 г.	
I/1/3	<p>Не обеспечено наличие на дверях помещения электрощитовой категории по взрывопожарной и пожарной опасности (при отнесении помещения электрощитовой к категории В1-В3 предусмотреть предел огнестойкости дверного полотна не менее EI30)</p>	<p>Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г. п.12 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте»; ст. 4 п. 4 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г., СП 4.13130.2013 г. п. 5.1.2 «Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.» (п. 3.21 СНИП 2.08.02.85)</p>	до 01.05.2022 г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора города
Воткинска, Воткинского и Шарканского районов
по пожарному надзору Сушков Р.В.

(должность фамилия, инициалы инспектора)



Предписание для исполнения получил:

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зюзинская средняя общеобразовательная школа» Кожевникова Лидия Вениаминовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«07» июня 2021 г.


(подпись)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99